



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99 Отдел
надзорной деятельности и проф. работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов
427270, Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Ленина, 22
тел/(факс) 8(34159)3-12-67 selgpn@mchs-18.ru

Директору муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Гобгуртская
основная общеобразовательная школа»
Селтинского района Удмуртской Республики
Полянских Виктор Андреевичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 38/69

по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.

06 августа 2021 года

с. Селты

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Зорин Сергей Николаевич рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении от 06 августа 2021 года № 38/69, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гобгуртская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики Полянских Виктора Андреевича,

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 00 мин. «27» июля 2021 г. до 15 ч. 30 мин. «27» июля 2021 г. и с 15 ч. 00 мин. «29» июля 2021 г. до 15 ч. 30 мин. «29» июля 2021 г. по адресу: 427272 д.Гобгурт Селтинского района Удмуртской Республики ул. 70 лет Октября, 26 заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Зориным Сергеем Николаевичем во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору N 38/21 от 22 июля 2021 года о проведении плановой выездной проверки в процессе плановой выездной проверки зданий и территории контролируемого лица - муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гобгуртская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики, расположенного по адресу: 427272 д.Гобгурт Селтинского района Удмуртской Республики ул. 70 лет Октября, 26 установлено, что в 15 часов 30 минут 29 июля 2021 должностное лицо: директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гобгуртская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики Полянских Виктор Андреевич (далее по тексту – директор МКОУ «Гобгуртская ООШ» Полянских В.А.) нарушил, в том числе не выполнил и не организовал выполнение следующих обязательных требований пожарной безопасности в подведомственном учреждении, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
2	Пожарный пост (диспетчерская) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного не обеспечен	п.56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие юридического лица и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководителя организации за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в письменной форме в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по адресу: 427270, Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Ленина, 22 (административное здание пожарной части № 38 по охране с. Селты)

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов
Удмуртской Республики по пожарному надзору
С.Н.Зорин

Представление для исполнения получил:

Полянских Виктор Андреевич
Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гобгуртская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики
« » 20 года

Удмурт Элькуньсь
Сьолта ёросысь
Администрациезлэн
«Гобгурт огъя дышетонъя
иньетьёзо школа» огъя
дышетонъя муниципал
казенной ужьюрт



Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Гобгуртская
основная
общеобразовательная
школа» Селтинского района
Удмуртской Республики

427272, УР, Селтинский район, д. Гобгурт, ул. 70 лет Октября, 26
ОГРН 1021800916334 ОКПО 29984187 ИНН/КПП 1819001457/182101001
Тел. 8 (34159) 3-61-30 e-mail: GOBSchool@yandex.ru

Начальнику Управления образования
Администрации МО «Селтинский район»
Кондаковой А.В

Уважаемая Анна Викторовна!

Администрация МКОУ «Гобгуртская ООШ» для исполнения предписания
государственного инспектора по пожарному надзору просит выделить денежные средства:

№пп	Замечание	Сумма
1	Испытание АПС после 10 лет эксплуатации	20 000
2	Приобретение индивидуального спасательного средства для защиты органов дыхания, зрения.	3000

Итого 23 000 р.

Директор школы:

В.А.Полянских

19.08.2021 г

